

형식시험성적서

제 품 명	고압배전반
형 식 명	BMT-MCSG-VCB1250A 3상 25.8 kV 1250 A 25 kA 1 s 60 Hz
신 청 자	(주)비엠티 경상남도 양산시 산막공단 남8길 29
제 작 자	(주)비엠티 경상남도 양산시 산막공단 남8길 29
시험일자	2020-10-06 ~ 2020-12-10
발행번호	21TB200201

본 형식시험성적서는 시험품의 도면과 기술 명세를 포함하며, 아래 규격에 따라 일련의 형식시험을 수행하였음.

IEC 62271-200: 2011

시험품은 위 공인규격의 형식요구사항을 만족하고, 4 페이지의 정격사항은 적합함.

본 형식시험성적서는 시험품에만 적용되며, 동일한 형식의 제품 동일성 책임은 제작자에게 있음.

본 형식시험성적서는 총 88 페이지로 구성됨.

KERI 서면승인 없이 본 시험성적서의 일부를 복사하여 사용할 수 없음. 전자사본은 기술정보일 뿐이며, 검인된 시험성적서만 그 효력이 있음.

위 시험성적서는 국제시험기관인정협력체 상호인정협정(ILAC-MRA)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

작 성

김현동

승 인

(기 술 책 임 자)

정흥수

발 행 일

2021-06-08

한국전기연구원장



[DF-HH-7081-02/02]



요 약**적용규격:** IEC 62271-200: 2011

항 목		결 과
6.2	절연시험	양
6.4	회로저항측정	양
6.5	온도상승시험	양
6.6	단시간내전류 및 파괴내전류시험	양
6.7	보호등급확인	양
6.10	보조회로 및 제어회로 추가시험	양
6.11	진공차단부의 X선 방출시험	양
6.101	투입용량 및 차단용량의 검증	양
6.102	기계적동작시험	양

